



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 8-(343)-346-12-60

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
623750, г. Реж, ул. Советская, 112 тел. 8-(34364)-3-53-38, электронный адрес: tond-rezh@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 91 / 1 / 1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 26 «Золотая рыбка».

Заведующей  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 26 «Золотая рыбка»  
Закировой Татьяне Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,  
имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества )

распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального  
контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица,  
индивидуального предпринимателя от 28 мая 2019 года № 91

(наименование органа ГПН)

« 20 » июня 2019 г ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N

69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час 00 мин 14.06.2019 г по

10 час 00 мин 20.06.2019г. проведена проверка

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского  
городского округа, Артемовского городского округа УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Толстых  
Андреем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора )

здания, помещения Детского сада № 26 «Золотая рыбка»

по адресу г. Реж, п. Первомайский

совместно с заведующей Закировой Т.А.

(указывается должность, фамилии и инициалы лиц. участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Разработанная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих Правил.	пп. 3, 461 Правил противопожарного режима в РФ.	до 01.05.2020г.	
2	Не проведено обучение пожарнотехническому минимуму без отрыва от производства ответственных за пожарную безопасность (согласно приказа по списку) и сторожей по разработанным и согласованным в установленном порядке программам.	п.3 Правил противопожарного режима в РФ, пп.31,32,39,43 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007г.	до 01.05.2020г.	
3	Не проведены практические тренировки по эвакуации людей при пожаре.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ.	до 01.05.2020г.	
4	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п.20 Правил противопожарного режима в РФ.	до 01.05.2020г.	
5	Руководителем организации не организовано проведение работ по очистке вентиляционных камер, воздухопроводов от горючих отходов, жира, пыли с составлением соответствующего акта, при этом такие работы должны проводиться не реже 1 раза в год (кухня).	п.50 Правил противопожарного режима в РФ.	до 01.05.2020г.	
6	Не проведена повторная огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ.	до 01.05.2020г.	
7	Здание детского сада не оборудовано пожарными щитами.	п. 481 Правил противопожарного режима в РФ.	до 01.05.2020г.	
8	Отсутствует механизм для самозакрывания на противопожарной двери.	п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический	до 01.05.2020г.	

		регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 7.17 СНиП 21-01-97*, прим. 2 п. 3.3 СНиП II-A.5-62, п. 37_1 Правил противопожарного режима в РФ.		
9	Дверь проема в ограждающих конструкциях, отделяющая помещения различных классов функциональной пожарной опасности (склад), имеет предел огнестойкости менее EI30.	п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.1.55, п.1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», п.7.4, 7.18 табл.2 СНиП 21-01-97*, п. 3.3 СНиП II-A.5-62	до 01.05.2020г.	
10	Отсутствуют ограждения на наружных лестницах и площадках.	п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.1.93* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», п. 4.10 СНиП II-A.5-62	до 01.05.2020г.	
11	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.	п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 6.17 СНиП 21-01-97*, п. 4.7 СНиП II-A.5-62, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ.	до 01.05.2020г.	

12	В помещении спальни оставлен не обесточенным бытовой электроприбор.	п. 40 Правил противопожарного режима в РФ.	до 01.05.2020г.	
13	Отсутствует закрепленная стальная стремянка около выхода на чердак через противопожарный люк.	п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 8.4 СНИП 21-01-97*, п. 4.8 СНИП II-A.5-62	до 01.05.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

  
(подпись)

« 20 » июня 2019 г

начальник ОНДиПР Режевского ГО,  
Артемовского ГО УНДиПР ГУ МЧС России  
по Свердловской области Тоастых А.Н.  
(Должность, инициалы, государственного инспектора)



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 20 » июня 2019 г

Заведующая  
МБДОУ «Детский сад № 26»  
Закирова Т.А.

(Должность, фамилия, инициалы)