



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 8-(343)-346-12-60

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
623750, г. Реж, ул. Советская, 112 тел. 8-(34364)-3-53-38, электронный адрес: [tond-rezh@mail.ru](mailto:tond-rezh@mail.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 90 / 1 / 1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 26 «Золотая рыбка».

Заведующей  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 26 «Золотая рыбка»  
Закировой Татьяне Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества )

распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального  
контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица,  
индивидуального предпринимателя от 28 мая 2019 года № 90

(наименование органа ГПН)

« 20 » июня 2019 г ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N

69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час 00 мин 13.06.2019 г по

09 час 00 мин 20.06.2019г. проведена проверка

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского  
городского округа, Артемовского городского округа УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Толстых  
Андреем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора )

здания, помещения Детского сада № 26 «Золотая рыбка»

по адресу г. Реж, ул. Чапаева, 23

совместно с заведующей Закировой Т.А.

(указывается должность, фамилии и инициалы лиц. участвующих в мероприятии по надзору)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Разработанная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих Правил.	пп. 3, 461 Правил противопожарного режима в РФ	до 01.06.2020г.	
2	Не проведено обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства ответственных за пожарную безопасность (согласно приказа по списку) и сторожей по разработанным и согласованным в установленном порядке программам.	п.3 Правил противопожарного режима в РФ, пп.31,32,39,43 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007г	до 01.06.2020г.	
3	Поэтажные планы эвакуации выполнены с нарушением требований пожарной безопасности: не соответствуют действительности, в части расположения огнетушителей на плане и по факту.	п.7 Правил противопожарного режима в РФ, ГОСТ 12.2.143-2009	до 01.06.2020г.	
4	Руководителем организации не организовано проведение работ по очистке вентиляционных камер, воздухопроводов от горючих отходов, жира, пыли с составлением соответствующего акта, при этом такие работы должны проводиться не реже 1 раза в год (кухня).	п.50 Правил противопожарного режима в РФ	до 01.06.2020г.	
5	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями.	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ	до 01.06.2020г.	



6	Не проведена огнезащитная обработка металлических несущих конструкций лестничных маршей (косоуров).	ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.3 СП 2.13130-2009	до 01.06.2020г.	
7	На путях эвакуации в здании детского сада используются для покрытия пола материалы (линолеум) с показателем пожарной опасности выше класса КМ 2	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	до 01.06.2020г.	
8	Здание детского сада не оборудовано пожарными щитами.	п. 481 Правил противопожарного режима в РФ	до 01.06.2020г.	
9	На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130-2009, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ	до 01.06.2020г.	
10	Отсутствует механизм для самозакрывания на противопожарной двери.	п. 37_1 Правил противопожарного режима в РФ	до 01.06.2020г.	
11	На дверях складских помещений отсутствуют таблички с указанием их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	до 01.06.2020г.	
12	В лестничной клетке под маршем 1-го этажа отсутствует ограждаемая стена (перегородка) для электрощитовой.	п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», прим. 3 п. 4.9 СНИП II-A.5-62	до 01.06.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать



настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

  
(подпись)

« 20 » 06 2019 г

начальник ОНДиПР Режевского ГО,  
Артемовского ГО УНДиПР ГУ МЧС России  
по Свердловской области Толстых А.Н.

(Должность, фамилия, инициалы)



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 20 » 06 2019 г

Заведующая  
МБДОУ «Детский сад № 26»  
Закирова Т.А.

(должность, фамилия, инициалы)